



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

**№ ССРП-ВУ.ЛБ34.Н.00010**

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Алотех Инкорпорейтед», Республика Беларусь, 220075, Минская область, Минский район, СЭЗ «Минск», ул. Селицкого, 10-301, тел./факс +375 017 299 61 11, УНП 101452725.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «Алотех Инкорпорейтед», Республика Беларусь, 220075, Минская область, Минский район, СЭЗ «Минск», ул. Селицкого, 10-301, тел./факс: +375 017 299 61 11, УНП 101452725.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, г.Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр.2, тел. (+7 495) 740-43-61, 740-43-62, факс (+7 499) 171-92-84. E-mail: info@pozhaudit.ru. ОГРН: 5087746009489. Аттестат рег.№ ТРПБ.RU.ЛБ34 выдан 14.01.2014 г. Федеральной службой по аккредитации. Уполномочен

Некоммерческим партнёрством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Профиль алюминиевые роллетные роликовой прокатки пенонаполненные AR/41(N), AR/55m(N), AR/45(N), AG/77, AR/377(N), AR/39(N), AR/40(N), AR/555(N), PD/39(N), PD/45(N), PD/55m(N), PD/77, выпускаемый по ТУ РБ 37503931.003-2000. код ОК 005 (ОКП) 57 7522

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Группа воспламеняемости – В1 по код ТН ВЭД России  
**ГОСТ 30402-96** 7610 90 900 0  
(трудновоспламеняемые), группа

горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие), группа дымообразующей способности – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89\* (с малой дымообразующей способностью).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № Д-14/03-2015 от 18.03.2015 г. ИЦ «ПОЖ-АУДИТ» ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ИН.24 от 25.08.2010 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 002Д/ОС-15 от 13.02.2015 г. ОС Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ЛБ34 от 14.01.2014 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 03.04.2015 г. по 02.04.2018 г.

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись  
  
подпись

М.И. Кондауров

Д.А. Тарунтаев

РП № 0002815

